

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Школа № 139» городского округа Самара

443124 г. Самара, ул. Солнечная, 19/26, тел.994-36-15, e-mail:

moyschool-139@yandex.ru

Отчет об исполнении предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МБОУ Школой № 139 г. о. Самара

Администрация информирует о мероприятиях, направленных на устранение выявленных нарушений:

1. Установлено ограждение на лестницах школы (п. 1, 2, 7).
2. В вестибюле I этажа стены отделаны негорючей отделкой (п.3).
3. Эвакуационные выходы освобождены от посторонних предметов (п. 4).
4. Проведено испытание и обследование наружного пандуса с составлением акта (п. 5).
5. Установлены приспособления для самозакрывающихся дверей 2, 3 этажей (п. 8).
6. В адрес Департамента образования г. о. Самара направлены ходатайства о выделении средств для замены покрытия стен.