

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846)338-96-06, E-mail: gu_mchs@global63.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Самара
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Самарской области

443076, г.о. Самара, ул. Балаковская, д. 45А; тел. 8(846)266-72-69

Предписание № 1137/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Школа № 139»
городского округа Самара

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица- правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора городского округа
Самара по пожарному надзору, подполковника внутренней службы Мамыкина А.С.,
(наименование органа ГПН)

№ 1137 от «28» июня 2017 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» в период 2 дня/3часа с 11 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. «03»
августа 2017; с 15 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. «11» августа 2017 проведена плановая
выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической
работы городского округа Самара управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
(государственным инспектором городского округа Самара по пожарному надзору) И.А.
Прохоровым, зданий и помещений МБОУ Школа № 139 г.о. Самара

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного

по адресу: г. Самара, ул. Солнечная, 19/26.

инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ Школа №139 г.о. Самара – Раткевич И.В.

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	При высоте лестниц (выход из коридора первого этажа-левое крыло) более 45 см не	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4; СП 1.13.130.2009, п. 4.3.4.	01.06.2018	

	предусмотрено ограждение высотой не менее 1,2 м с перилами.			
2.	При высоте лестниц (выход из столовой-правое крыло) более 45 см не предусмотрено ограждение высотой не менее 1,2 м с перилами.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4; СП 1.13130.2009, п. 4.3.4. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами.	01.06.2018	
3.	Применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности, без технической документации на отделку путей эвакуации (стены коридора 1-го этажа).	Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 134, ч. 3. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.	01.06.2018	
4.	В тамбуре выхода (входная группа напротив центрального входа) первого этажа допускается хранение инвентаря и мебели.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) "О противопожарном режиме" п. 36 в устанавливать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы:	01.06.2018	
5.	Не проведено периодическое испытание, а так же ежегодное обследование с составлением акта, наружной эвакуационной лестницы (пандуса). выход из правого крыла.	Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности», ст. 2, ГОСТ Р 53254-2009 п. 1.1, п. 6.1.4.	01.06.2018	
6.	Применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности, без технической документации на отделку путей эвакуации (полиэтиленовый пакет на оконном проеме в лестничной клетке правого крыла).	Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 134, ч. 3. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.	01.06.2018	
7.	При высоте лестниц (входная группа напротив центрального входа) более 45 см не предусмотрено ограждение высотой не менее 1,2 м с перилами.	Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4; СП 1.13130.2009, п. 4.3.4. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами.	01.06.2018	
8.	Применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности, без технической документации на отделку путей эвакуации (стены коридора 2-го этажа-обои, лакокрасочное покрытие).	Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 134, ч. 3. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.	01.06.2018	
9.	Двери лестничных клеток не оснащены	Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2, СНиП 21-01-97*	01.06.2018	

	приспособлениями для самозакрывания(правое крыло 2-й, 3-й этажи).	Пожарная безопасность зданий и сооружений п.6.18*		
10.	Применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности, без технической документации на отделку путей эвакуации (стены коридора 3-го этажа-обои, лакокрасочное покрытие).	Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". статья 134, ч. 3. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.	01.06.2018	
11.	Применены материалы с неизвестными показателями пожарной опасности, без технической документации на отделку путей эвакуации (полы коридора 3-го этажа).	Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". статья 134, ч. 3. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.	01.06.2018	
12.	Лестница эвакуационного выхода (входная группа напротив центрального входа) имеет различную высоту ступеней в пределах марша.	Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 2, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", статья 134, ч. 3. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.	01.06.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы
городского округа Самара управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
старший лейтенант внутренней службы

Прохоров Иван Анатольевич

М.П.

«11» августа 2017 г.

Предписание для исполнения получил(а):


(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

«11» августа 2017 г.

