

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 63240041000108992270 от 20.12.2023г. № 05/20

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Самарской области**

(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 05/20 от 16.02.2024г.

Мною, Морозовой Ириной Владимировной, Душаевой Натальей Валерьевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 139 " городского округа Самара, по адресу: 443029, г. Самара, ул. Солнечная, дом 19/26

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 2.5.2. покрытие пола в спортивном зале имеет дефекты и повреждения – краска местами стерта, поверхность не гладкая, что не допускает влажную обработку и дезинфекцию;
- п. 2.5.3. стены и потолки в спортивном зале имеют дефекты и повреждения – штукатурка на потолке местами осыпается, покрытие стен местами с трещинами, повреждениями, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- в спортивном зале поверхность оконных рам имеет дефекты и повреждения (краска на оконных рамах с трещинами, краска отходит), что не допускает проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п. 2.7.2. конструкция окон в спортивном зале не обеспечивает возможность проведения проветривания помещения в любое время года (фрамуги не открываются);
- п. 2.8.3. остекление окон в спортивном зале частично выполнено не из цельного стекла, допускается наличие трещин (трещины заклеены скотчем);
- п. 3.4.14. не соблюдаются нормы площади на одного обучающегося из расчета не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01.08.2025г.:

№ п/п	Наименование мероприятий
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	
1	Обеспечить покрытие пола в спортивном зале без дефектов и повреждений (краска местами стерта, поверхность не гладкая, что не допускает влажную обработку и дезинфекцию) согласно требованиям п. 2.5.2.
2	Обеспечить стены и потолки в спортивном зале без дефектов и повреждений: - устранить дефекты и повреждения штукатурки на потолке, - обеспечить покрытие стен без трещин, повреждений, допускающее влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; - обеспечить поверхность оконных рам в спортивном зале без дефектов и повреждений, допускающую проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств согласно требованиям п. 2.5.3.
3	Обеспечить конструкцию окон в спортивном зале обеспечивающую возможность проведения проветривания помещения в любое время года (фрамуги не открываются) в соответствии с требованиями п. 2.7.2.
4	Не допускать остекление окон в спортивном зале не из цельного стекла (допускается наличие трещин, заклеены скотчем) согласно требованиям п. 2.8.3.
5	Обеспечить соответствие нормы площади на одного обучающегося из расчета не менее 2,5 м ² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий согласно п. 3.4.14.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 139 " городского округа Самара, по адресу: 443029, г. Самара, ул. Солнечная, дом 19/26

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области

- по адресу: 443041, г. Самара, ул. Арцыбушевская, 13
- E-mail: childarc@fnsamara.ru
- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01.08.2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с ч.2 ст.39 Федерального закона от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ) судебное обжалование настоящего предписания возможно только после его досудебного обжалования.

В соответствии со ст.40 Федерального закона № 248-ФЗ в досудебном порядке жалоба подается контролируемым лицом руководителю (заместителю руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания, в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае несогласия с решением, принятым Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области либо Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при досудебном обжаловании, настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

Главный специалист - эксперт отдела
надзора по гигиене детей и подростков
(должность лица, составившего предписание)



Н.В. Душаева
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а): 16.02.2024г.

директор МБОУ Школа №139 г.о. Самара



(подпись)

Раткевич И.В.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: dosamadm@yandex.ru в Департамент образования Администрации городского округа Самара